

防火避難設施自主風險檢查重點紀錄表

查核項目：精神護理之家防火避難設施		
檢查日期：○年○月○日		
機構名稱：_____		
本表使用注意事項： ● 本表格內容應每個月至少進行全面查核一次。 ● 本表應由防火管理人負責完成查檢。		
自我檢查重點	檢查結果	風險 註記
1.垂直與水平防火區劃之樓地板及牆壁遭各式管線貫穿處以 1 小時防火時效之防火材料予以填塞。	○適當○不適當	
2.2F 以上之樓層設有等待救援空間。	○適當○不適當 ○不適用	
3.管道間、電器門之維修口應為具 1 小時防火時效之設備，並具有防煙性能並上鎖。	○適當○不適當 ○不適用	
4.常開式安全門（防火門）其自動關閉器動作應正常且附近無任何物品阻礙其關閉。	○適當○不適當 ○不適用	
5.安全門、樓梯（間）、走廊、通道無堆置妨礙避難疏散之障礙物。	○適當○不適當	
6.安全門應常時關閉，且不得以門止防礙其正常關閉。	○適當○不適當	
7.防火鐵捲門宜採二段式下降，且其下方空間無障礙物。	○適當○不適當 ○不適用	
8.安全門應往避難方向開啟，且不需要鑰匙即能雙向通行（保持關閉不上鎖）。	○適當○不適當	
9.避難通道上不應堆放雜物、障礙物等妨礙避難之物品。	○適當○不適當	
10.設定二處以上反方向之避難路徑。	○適當○不適當	
11.避難通道有確保必要之寬度。	○適當○不適當	
12.在重要出入口之明顯處所張貼避難逃生路線圖，並與現場方位一致、內容簡單且易於判讀。	○適當○不適當	
風險改善處理情形：		
防火管理人處置情形暨簽章	管理權人處置情形暨簽章	